

مناقصة رقم 3 / ف/ 2025

توريد وتركيب وتشغيل نظام شفط صناعي/ كلية العلوم

السادة يرجى موافاتنا بأسعار المواد المبين تفاصيلها بالكشف المرفق، وتسليمها الى وحدة اللوازم/ دائرة المشتريات في موقع جامعة مؤتة/ الكرك-المجمع الإداري بالظرف المختوم مكتوب عليه اسم المناقصة ورقمها واسم المتعهد ورقم التلغون والفاكس الخاص بالمتعهد على أن يلتزم المتعهد بما يلي:
 توقيع رئيس اللجنة:



- 1- آخر موعد لتسليم العروض يوم الثلاثاء تاريخ 2025/1/28 ، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً
- 2- ارفاق رخصة مهن وشهادة تسجيل الخاصة بالمتعهد.
- 3- تقديم العرض (نسخة أصلية، نسخة إلكترونية "Word أو Excel").
- 4- تقديم كفالة حسن تنفيذ/ شيك مصدق بنسبة 10% من قيمة الإحالة في حالة تمت الإحالة.
- 5- تدفع الطابع القانونية وأية رسوم تترتب على قرار الإحالة خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ بالإحالة.
- 6- تقديم الأسعار شامله الضريبة العامة على المبيعات وشاملة الرسوم الجمركية.
- 7- تفرض غرامة تأخير كما يلي:
 - 0.001 واحد بالإلف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 1 يوم إلى 45 يوم.
 - 0.002 اثنان بالإلف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 46 يوم إلى 60 يوم.
 - 0.003 ثلاثة بالإلف من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير للفترة من 60 فما فوق.
- 8- على أن لا تتجاوز قيمة مجموع الغرامات نسبة ال 15% من قيمة اللوازم في قرار الإحالة.
- 8- عرض الأسعار المقدم من المناقص جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة.
- 9- المواد المطلوبة قابلة للزيادة او النقصان بنسبة 25%.
- 10- صلاحية العرض (90) يوم على الأقل.
- 11- يتم فتح العروض المقدمة بعد ربع ساعة من وقت الاغلاق المبين أعلاه.
- 12- للجامعة الحق بإلغاء المناقصة دون ذكر الأسباب.
- 13- تعتبر شروط نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لعام 2022 وملحقاته والتعليمات الصادرة بموجبه جزء لا يتجزأ من شروط المناقصة وتكون شروطه هي المرجحة إذا تعارض أي منها مع الشروط الواردة أعلاه (علماً بأن شروط النظام المشار اليه أعلاه على موقع الجامعة (العطاءات)).

التوقيع :

رقم الهاتف :

اسم المناقص :

التاريخ

الخلوي :

الختم :

مناقصة رقم 3 / ل / ف / 2025

توريد وتركيب وتشغيل نظام شفط صناعي
مختبر كيمياء عدد (2) بمساحة المختبر الواحد 11*7*4 م ارتفاع
المواصفات المطلوبة للشفط:

- 1- قوة الشفط لا تقل عن 10000 متر مكعب لكل ساعة.
- 2- البلور (الماتور) نوع صامت يحدد القدرة والصناعة حسب مساحة لكل مختبر.
- 3- هد ستالنس ستيل قياس 2*1 م لا تقل سماك 0.8 ملم.
- 4- الدقة اما مربع او دائري بقطر لا يقل عن ال 12 انش صاج مكلفن سماكه لا تقل عن 0.8 ملم.
- 5- وصلات التركيب والتثبيت مواصفات معزولة للصوت
- 6- تقديم عينة للمشاهدة لمقاطع الدكت والهد وصوت الماتور العوازل
- 7- عند التشغيل يتم الكشف وفحص قوت سحب الهواء ومانع الاهتزاز والصوت.
- 8- إمكانية الكشف على أرض الواقع قبل تقديم عرض الأسعار مع العلم بأن الموقع مختبرات كلية العلوم مبنى رقم (2).